



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv


EN ISO/IEC 17025
T-261

14.05.2024

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2369-13.05-24

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: VALGUMS-S, SIA

Adrese: Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: Saulkalnes ūdensapgādes sistēma

Paraugu ņemšanas datums: 13.05.2024, plkst. 11.00

N.p.k.	Nemšanas vieta	Parauga veids
1	Bērnudārzs "Daugaviņa", Saulkalne, Salaspils novads (virtuves izlietnes krāns)	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterils maisiņš	0,3L

Paraugu pieņemšanas datums: 13.05.2024, plkst. 11

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 13.05.2024/14.05.2024

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Bērnudārzs "Daugaviņa", Saulkalne, Salaspils novads (virtuves izlietnes krāns)				
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 2369-13.05-24

I-KD-5-19-3-15-03-2007